



कार्यालय
उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड (गन्धिमाला)
प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

पत्रांक/214 /वि०वि०उपखण्ड गडवारा प्रता०/

/दिनांक: 23/11/23


विषय:- आवेदक द्वारा एल०एम०वी०-5 श्रेणी के अंतर्गत स्थाई संयोजन विद्युत भार हा०पा० की स्वीकृति हेतु तकनीकी आख्या प्रस्तुत के सम्बन्ध में।


अधिसासी अमियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड प्रथम
जनपद-प्रतापगढ़

कृपया उपरोक्त विषयक में श्रीमती हीरावती देवी सु० 10/10
श्री रामकृष्णवर्मा पता-ग्राम कौली पोस्ट साल्दीया जनपद-प्रतापगढ़ के
बिन्दुवार (TFR/SIR) निम्नवत है-

| | | |
|----|---|---|
| 1 | आवेदित परिसर पर पूर्व में बकाये की स्थिति का विवरण | बकाया नहीं है। |
| 2 | आवेदित परिसर पर पूर्व में कोई संयोजन का पूर्ण विवरण | नमूने में भीषण हो रहा है। |
| 3 | परिसर की निकटतम H.T./LT मेन्स से न्यूनतम दूरी | 17.5 मीटर 25 मीटर |
| 4 | वितरण परिवर्तक के अतिभारित की स्थिति | कारिभाईल नहीं |
| 5 | 11 K.V पावर के अतिभारित की स्थिति | 11 KV लोड कारिभाईल नहीं |
| 6 | 33/11 K.V. उपकेंद्र के कें पावर परिवर्तक की स्थिति | 5 MV A पावर परिवर्तक कारिभाईल नहीं |
| 7 | मीटर स्थापना हेतु परिसर पर उपलब्ध स्थान की स्थिति | अच्छा उपलब्ध |
| 8 | परिसर पर संयोजन का प्रयोग (वाणि०/कृषि/आवासीय/अन्य) | कृषि कार्य हेतु |
| 9 | परिसर पर निर्मित भवन का विवरण (एकल/बहु) | भवन एकल कमरा 77 वर्ग फीट है। कैबिल उपकीयता करवा देर लेवी |
| 10 | अन्य तकनीकी आख्या | |

सूचनाएं एवं आलायक कार्रवाई हेतु प्रेषित


अवर अमियन्ता


उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड (गन्धिमाला)
प्रतापगढ़