

कार्यालय
उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड (चिलबिला)
प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

पत्रांक/ 203

/वि०वि०उपखण्ड चिलबिला प्रता०/

दिनांक:-12/7/2023

विषय:- आवेदक द्वारा एल०एम०वी०-5 श्रेणी के अन्तर्गत स्थायी संयोजन विद्युत भार ०.३३५०पा० की स्वीकृति हेतु तकनीकी आख्या प्रस्तुत के सम्बन्ध में।

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम

जनपद-प्रतापगढ़।

कृपया उपरोक्त विषयक में/श्री श्रीनाथ सुत श्री बाबू साहू
पता व ग्राम (मजरा) देवमली पोस्ट-देवमली जनपद-प्रतापगढ़ के
बिन्दुकर (TFR/SIR) निम्नवत है:-

01	आवेदित परिसर पर पूर्व में बकाये की स्थिति का विवरण।	बकाया नहीं है
02	आवेदित परिसर पर पूर्व में कोई संयोजन का पूर्ण विवरण।	नया संयोजन होता है
03	परिसर की निकटतम H.T/L.T मेंन्स से न्यूनतम दूरी।	लग. है 40 मी०
04	वितरण परिवर्तक के अतिभारित की स्थिति	कठिनाति नहीं है
05	11KV पोषक के अतिभारित की स्थिति।	11KV कठिनाति नहीं है
06	33/11 KV उपकेन्द्र के पॉवर परिवर्तक की स्थिति।	5 MVA कठिनाति नहीं है
07	मीटर स्थापन हेतु परिसर पर उपलब्ध स्थान की स्थिति।	स्थान उपलब्ध है
08	परिसर पर संयोजन का प्रयोग (वाणि०/कृषि/आवासीय/अन्य)।	अधिक काम है
09	परिसर पर निर्मित भवन का विवरण (एकल/बहु)।	एकल बना है
10	अन्य तकनीकी आख्या।	कठिनाति उपरोक्त द्वारा देन होगी

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

अवर अभियन्ता


उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड चिलबिला
प्रतापगढ़