



कार्यालय  
उपखण्ड अधिकारी  
विद्युत वितरण उपखण्ड (गड़वारा)  
प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

पत्रांक / 189. / वि०वि०उपखण्ड गड़वारा प्रता० /

/दिनांक: 26.07.2023

विषय- आवेदक द्वारा एल०एम०वी०-5 श्रेणी के अंतर्गत स्थाई संयोजन विद्युत भार 15 हा०पा० की स्वीकृति हेतु तकनीकी आख्या प्रस्तुत के सम्बन्ध में।


अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड प्रथम  
जनपद-प्रतापगढ़

कृपया उपरोक्त विषयक मे०/श्री चन्द्रशारी पाण्डेय सुत  
श्री आशा प्रसाद पता-ग्राम पूरे गरीब दास पोस्ट गड़वारा जनपद-प्रतापगढ़ के  
बिन्दुवार (TFR/SIR) निम्नवत है-

1	आवेदित परिसर पर पूर्व में बकाये की स्थिति का विवरण	नही है।
2	आवेदित परिसर पर पूर्व में कोई संयोजन का पूर्ण विवरण	नही है।
3	परिसर की निकटतम HT./LT मेन्स से न्यूनतम दूरी	L.T. से 130 मी. इरी।
4	वितरण परिवर्तक के अतिभारित की स्थिति	नही है।
5	11 K.V पोषक के अतिभारित की स्थिति	नही है।
6	33/11 K.V. उपकेन्द्र के के पावर परिवर्तक की स्थिति	अभिभारित नही है।
7	मीटर स्थापना हेतु परिसर पर उपलब्ध स्थान की स्थिति	उपलब्ध है।
8	परिसर पर संयोजन का प्रयोग (वाणि०/कृषि/आवासीय/अन्य)	कृषि है।
9	परिसर पर निर्मित भवन का विवरण (एकल/बहु)	एकल।
10	अन्य तकनीकी आख्या	25 KVA, 15KW कनेक्ट लोड

सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

  
अवर अभियन्ता

  
उपखण्ड अधिकारी  
विद्युत वितरण उपखण्ड गड़वारा  
प्रतापगढ़