

अनुलग्नक 1

नलकूप के निमित्त विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड-
गोरखपुर।



1. प्रार्थी का नाम और पता श्री शम्भू लाल

(अ) पत्र व्यवहार का पता ग्राम-..... पोस्ट..... ब्लॉक..... जनपद.....

(ब) पम्पसेट लगाने वाले स्थल का पता ग्राम अलीगढ़ पोस्ट श्रीहनुमानपुर (उर्फ हनुमान)
मोबाइल नं० 8084582366 ब्लॉक हनुमानपुर जनपद गोरखपुर

- क्या आप अनुसूचित जाति / अ० जन जाति के हैं? यदि हां तो प्रमाण- पत्र संलग्न करें एवं विवरण दें।
- बिजली की शक्ति की मात्रा जिसके लिए आवेदन-पत्र दिया जा रहा है।
- प्रार्थी का एकड़ों में यह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी (जमीन के टुकड़ों का पूरा विवरण उसकी माप संख्या स्थिति आदि का पूरा विवरण दिया जाए)
- क्या उस क्षेत्र की सिंचाई किसी दूसरे साधन, पक्के कुए आदि से की जा सकती है।
- अब तक उस क्षेत्र की सिंचाई किन साधन, पक्के कुए आदि से की जा सकती है।
- क्या वह क्षेत्र अशतः या पूर्णतया किसी राज्य की नलकूप या नहर द्वारा सींची जाने वाले क्षेत्र (कमांड एरिया) के अन्तर्गत आता है।
- क्या नलकूप की बोरिंग (खुदाई की गई है और पम्प तथा मोटर लगा दिया गया है।
- प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकटतम राजकीय नलकूप अथवा नहर के बीच की दूरी।
- नलकूप के स्थान से बिजली के निकटतम खम्भे यदि कोई दूरी हो।
- पाईप का व्यास चलनी (स्ट्रेनर) की लम्बाई बोरिंग (खुदाई) की गहराई सोते की सतह पहले पहल पानी फूटने की सतह की गहराई और पानी निकलने के परिणाम प्रति घण्टे गैलन में।

दिनांक

Shambhu Lal
A00A8 हनुमानपुर
9454635350



प्रार्थी

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यपूरक प्रमाण-पत्र

(राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा)

LMV-5

उपभोक्ता/स्वामी का नाम

श्री 2 मागलोन

पिता/पति का नाम

श्री हरिदत्त

पता

माग - 8 अलीगढ़ पोस्ट - मोहम्मदपुर उर्फ दमगा

परिसर की अवस्थिति

: तहसील - काशीमगंज, गोरखपुर

वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली

:

(1) वोल्टता 220 Volt :

(2) कलाओं (फेजों) की संख्या 1 Phase

(3) ए०सी०/डी०सी० AC

वायरिंग का प्रयोजन

:

वायरिंग का प्रकार (बैटन, कन्ड्यूट इत्यादि)

: Conduit Pipe

संस्थापना की विशिष्टियां

:

222 / 230 वोल्ट्स						400 / 440 वोल्ट्स		उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थापन	
फेज 1		फेज 2		फेज 3					
संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता

I- (1) बतियों के प्वाइंट

Light and Fan

(2) पंखों के प्वाइंट

40 x 1240

(3) प्लग प्वाइंट

60 x 1 = 60

(4) मोटरें/जनरेटर्स

100 watt

(पूर्ण ब्यौरा दिया जायें)

Electric Motor

220 volt Single Phase

AC 50 Hz

Kidostkor make- 3HP

योग

3HP

II- अन्य उपकरण (पूरा ब्यौरा दिया जाय)

(1)

:

(2)

:

कुल संयोजित भार किलोवाट में : 3HP

अधिकतम करंट मांग, एम्पियर में : 10 Amp

(कुल संयोजित भार के आधार पर)

शर्मा इलेक्ट्रीक एण्ड इलेक्ट्रानिक वर्क्स

वीनस कम्पाउण्ड, गोलघर, गोरखपुर

विद्युत का रिसाव (विद्युतरोधी प्रतिरोधी कम से कम एक मैगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय)।

ठेकेदार द्वारा विद्युतरोधी प्रतिरोधी के परीक्षण का परिणाम

(I) फेज एवं अर्थ के बीच -

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

70m

(II) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच -

0

फेज-1 व 2

फेज-2 व 3

फेज-3 व 1

(III) तारों के मध्य

30m

विद्युत-29 :

- (I) बतायें कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहारता संहिता के अनुसार है। *Yes*
- (II) बतायें कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित है। *Yes*
- (III) बतायें कि समस्त स्विच विद्युमन्य (जीवन्त) चालकों पर लगाये गये हैं। *Yes*

विद्युत-32 :

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थवायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थायी प्रकृति का सूचक लगाया गया है जिससे कि ऐसे चालक को विद्युतमय (जीवन्त) चालक से सुभिन्न किया जा सकें *Yes*

(सत्यापन प्रमाण-पत्र)

मैं/हम शर्मा इलेक्ट्रीक एण्ड इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार, लाइसेंस संख्या GR-643

निम्न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते हैं :

- (अ) कि पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है।
- (ब) पूर्वोक्त अंकित संस्थापन का विद्युतरोधी प्रतिरोधी का परीक्षण मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण परिणाम मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।
- (स) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम, 1956 पूर्व भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।
- (द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टॉफ द्वारा किया गया है -

वायरमैन का नाम हवीबुल्लाह

परमिट सं०

19038

वैद्यता की तिथि 02-02-2026

हवीबुल्लाह
हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का नाम धर्मनंद शर्मा

प्रमाण-पत्र सं०

16516

वैद्यता की तिथि 13-01-2024

Dharmendra Sharma
हस्ताक्षर

अप्रेन्टिस का नाम एवं हस्ताक्षर _____

दिनांक : _____

प्रमाणित किया जाता है कि कार्यपूरक
प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में है।

विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम

लाइसेंस संख्या G.R. 643

लाइसेंस श्रेणी 'A' Under Rental

वैधता का दिनांक 31/03/20

D. Sharma
Sharma Electric & Electronic Works
Compound, Gorakhpur

शर्मा इलेक्ट्रीक एण्ड इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स
वीनस कम्पाउण्ड, गोलघर, गोरखपुर

घोषणा

(उपमोक्ता द्वारा की जाये)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद् लाइसेंसी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं विद्युत नियम, 1956 के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता _____ एम्पीयर से अधिक नहीं है तथा संस्थापन में किसी प्रकार की बड़ोत्तरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद् लाइसेंसी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

उपमोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक : _____

परीक्षण रिपोर्ट

(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा मरी जायेगी)

विद्युतरोगी प्रतिरोगी का परिणाम :

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

(1) फेज एवं अर्थ के बीच -

फेज-1 व 2

फेज-2 व 3

फेज-3 व 1

(2) तार के बीच -

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियाँ (यदि कोई हों) एवं कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही :

1 -

2 -

3 -

4 -

दिनांक :

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता

का नाम एवं हस्ताक्षर

पदनाम