



कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड-गढ़वारा,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

पत्रांक : 255 / वि०वि०उपखण्ड गढ़वारा (प्रता०) /

दिनांक: 21.10.2023


विषय:- आवेदक द्वारा एल०एम०वी०-5 श्रेणी के अन्तर्गत स्थाई संयोजन विद्युत भार-03 हा०पा०, आवेदन संख्या-1008318192 की स्वीकृति हेतु तकनीकी आख्या प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।


अधिसासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम,
प्रतापगढ़।

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा पुत्र श्री दया शंकर मिश्रा, पता ग्राम-अठगवां दुबान, पोस्ट-अन्तू विकास खण्ड-संडवा चन्द्रिका, तहसील-सदर, जिला-प्रतापगढ़ के संयोजन हेतु बिन्दुवार तकनीकी आख्या (TFR/SIR) निम्नवत् है:-

1	आवेदित परिसर पर पूर्व में बकाये की स्थिति-	बकाया नहीं है।
2	बकाये की स्थिति में संयोजन का पूर्ण विवरण-	नया संयोजन होना है
3	परिसर की निकटतम एच०टी०/एल०टी० में से न्यूनतम दूरी-	एल०टी० लाइन से दूरी लगभग 25 मीटर है।
4	वितरण परिवर्तक के अधिभारिता की स्थिति-	100 के०वी०ए० अधिभारित नहीं है।
5	11 के०वी० पोषक के अधिभारिता की स्थिति-	अधिभारित नहीं है।
6	33/11 के०वी० उपकेन्द्र के पावर परिवर्तक की स्थिति-	अधिभारित नहीं है।
7	मीटर स्थापना हेतु परिसर पर उपलब्ध स्थान की स्थिति-	स्थान उपलब्ध है।
8	परिसर पर संयोजन का प्रयोग-(वाणिज्यिक/आवासीय/औद्योगिक कृषि/अन्य)-	संयोजन का प्रयोग कृषि कार्य हेतु होना है।
9	परिसर/भवन की स्थिति-(बहुमंजिला/एकल आवासीय/एकल वाणिज्यिक)-	एकल मंजिला
10	अन्य तकनीकी आख्या-	केबिल उपलब्ध कराने एवं जुड़वाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर अभियन्ता


उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड-गढ़वारा,
प्रतापगढ़