



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड-आसपुर देवसरा
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
आसपुर देवसरा-प्रतापगढ़।

फोन-7008958357

ईमेल-edsd.aspurdevsara@gmail.com

पत्रांक : /वि०वि०उप०आ०दे०(प्रता०)/PTW

दिनांक: / /202

विषय:- आवेदक द्वारा एल०एम०वी०-5 श्रेणी के अन्तर्गत स्थाई संयोजन हेतु विद्युत भार 3...HP की स्वीकृति हेतु तकनीकी आख्या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम,

जनपद-प्रतापगढ़।

कृपया उपरोक्त विषयक मे०/श्री/श्रीमती राय साहब सिंह
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री मरावानदीन निवासी ग्राम पूरुदल पतशाह
पोस्ट होराहरा तहसील पट्टी ब्लॉक आसपुर देवसरा जमिंदार-प्रतापगढ़
के आवेदन संख्या 100.8338237 के बिन्दुवार (TFR/SIR) निम्नवत् है:-

1	आवेदित परिसर पर पूर्व में बकाये की स्थिति का विवरण	कोई नहीं बकाया है।
2	आवेदित परिसर पर पूर्व में कोई संयोजन का पूर्व विवरण	नहीं
3	परिसर की निकटतम L.T/H.T मेन्स से न्यूनतम दूरी	10 मीटर
4	वितरण परिवर्तक के अतिभारिता की स्थिति	अण्डर लोड
5	11 के०वी० पोषक के अतिभारिता की स्थिति	अण्डर लोड
6	33/11के०वी० उपकेन्द्र के पावर परिवर्तक के अतिभारिता की स्थिति	नार्मल
7	मीटर स्थापना हेतु परिसर पर उपलब्ध स्थान की स्थिति	सकूल कमरा
8	परिसर पर संयोजन का प्रयोग (वाणिज्यिक/आवासीय/अन्य)	कृषि
9	परिसर पर निर्मित भवन का विवरण(एकल/बहु)	एकल
10	अन्य तकनीकी आख्या	कुछ नहीं

सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर अभियन्ता

(33/11के०वी०विद्युत उपकेन्द्र-

उपखण्ड अधिकारी


(वि०वि०उपखण्ड-आसपुर देवसरा)

Line chart

Jr. Engineer

S.D.O.

Line proposed by Rai Sahab Singh Stobhagwala
 Ho Punjab Sah



* 10 Light Fan Connection

* 1 P.T.W 3 HP

S.D.O.

1/10/20