

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

(कार्यपूरक प्रमाण-पत्र)

(राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा)

उपभोक्ता स्वामी का नाम

: श्री लालू

पिता/पति का नाम

: श्री लालू

पता

: 1/10 लालू नगर, जयपुर

परिसर की अवस्थिति

: लालू

वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली

: 230 वोल्ट

(1) वोल्टता

(2) कत्ताओं (फेजों) की संख्या

: 3

(3) ए0सी0/डी0सी0

: ए0सी0

वायरिंग का प्रयोजन

: ए0सी0

वायरिंग का प्रकार (बटन, कन्ड्यूट इत्यादि)-

संस्थापना की विशिष्टियां:-

| | 220/230 वोल्ट्स | | | | | | 400/440 वोल्ट्स | | उच्च/ अति उच्च वोल्टता संस्थान | |
|-------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|
| | फेज 1 | | फेज 2 | | फेज 3 | | 230 | | | |
| | संख्या | कुल वाट्स | संख्या | कुल वाट्स | संख्या | कुल वाट्स | संख्या | कुल क्षमता | संख्या | कुल क्षमता |
| (i) | | | | | | | | | | |
| (1) बत्तियों के फ्वाइट | 2 | 220 | | | | | | | | |
| (2) पंखों का फ्वाइट | | | | | | | | | | |
| (3) प्लग फ्वाइट | | | | | | | | | | |
| (4) मोटरे/जनरेटर्स | | | | | | | | | | |
| (पूर्ण ब्योर दिया जाने) | | | | | | | | | | |
| Motor 3HP | | | | | | | 1 | 3HP | | |
| घोर | 2 | 12000 | | | | | 1 | 3HP | | |

(II)

अन्य उपस्कर (पूर्ण ब्योर दिया जाये)

Malle. Jeyano

no.

amp

16amp

(1)

50/172

(2)

कुल संयोजित भार फिलोवाट में-

3HP

अधिकतम करंट मांग एम्पियर में-

16amp

(कुल संयोजित भार के आधार पर)

(2)

विद्युत का रिसाव रोधी कम से कम एक मेगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय

| | <u>फेज-1 व अर्थ</u> | <u>फेज-2 व अर्थ</u> | <u>फेज-3 व अर्थ</u> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (1) फेज एवं अर्थ के बीच- | 3mm | 0 | 0 |
| (2) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच- | | | |

| | <u>फेज-1 व अर्थ</u> | <u>फेज-2 व अर्थ</u> | <u>फेज-3 व अर्थ</u> |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| (3) तारों के मध्य | 3mm | 0 | 0 |

नियम-29 :-

- (1) बतायें की वायरिंग के कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान संख्या व्यवहार सहित के अनुसार है।
- (2) बतायें की प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित हैं।
- (3) बतायें की समस्त स्विच विद्युमन्य (जीवन) द्वारा लगाये गये हैं।

नियम- 32:-

बतायें की दो तार प्रणाली का अर्थवायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर रथाई प्रकृति का सचक लगाया गया है जिससे कि ऐसे चालक का विद्युमय (जीवन्त) चालको से सुभिन्न किया जा सके।

(सत्यापन प्रमाण-पत्र)

मैं/हम मे0 आशा इलेक्ट्रिकल्स लाइसेन्स प्राप्त विद्युत ठेकेदार लाइसेन्स संख्या PGH-69 निम्न का सत्यापन करते हुये घोषणा करते हैं कि :-

- (अ) पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है।
- (ब) पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन का विद्युतरोधी का परीक्षण मेरे/हमारे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परीक्षण मेरे/हमारे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।
- (स) संस्थापना कार्य भारतीय विद्युत नियम, 1956 एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधान के अनुरूप किया गया है।
- (द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाफ द्वारा किया गया है।

वायरमैन का नाम सुभाष चन्द्र पाण्डेय परमिट संख्या-20764 वैधता तिथि-..... 10/12/20.....

पर्यवेक्षक का नाम मदन लाल वैश्य प्रमाण पत्र सं0-6844 वैधता तिथि-..... 26/9/20.....

(3)

अप्रिन्टिस का नाम एवं हस्ताक्षर श्री कुन्दन लाल वैश्य
दिनांक.....

24/11/23

विद्युत टेकेदार की फर्म का नाम
मे0 आशा इलेक्ट्रिकल्स
शंकरगंज, पृथ्वीगंज, प्रतापगढ़
लाइसेंस संख्या PGH-69
लाइसेंस श्रेणी "क"
वैधता का दिनांक...31.8.24

For M/s Asha Electricals
टेकेदार के हस्ताक्षर
Inspector

घोषणा (उपभोक्ता द्वारा की जाय)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता...16...800 एम्पीयर से अधिक नहीं है तथा संस्थापन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा प्राप्त होने पर की जायेगी।

दिनांक.....24/11/23

उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

परीक्षण रिपोर्ट (सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)

विद्युतरोधी प्रतिरोधों का परिणाम

| | फेज-1 व अर्थ | फेज-2 व अर्थ | फेज-3 व अर्थ |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) फेज एवं अर्थ के बीच- | | | |
| (2) तार एवं अर्थ के बीच- | | | |

विद्युत संस्थापना में पाई गई कमियाँ (यदि कोई हों) एवं क्रमियों को दूर करने हेतु कृति कार्यवाही-

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

दिनांक.....

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर
पदनाम

INDIAN ELECTRICITY RULES 1956

Statement in regard to the Compliance with the requirements of rule 33,50 and 61

The attention of the consumer is drawn to the rules mentioned above in regard to the supply of energy at medium pressure, sanction to use of energy at this pressure can not be given unless all the provision of said rules have been with the consumer must submitted this form is duplicate along with treasury challan after replying and signing each of the following question both by himself and be the electrical contractor who has done the writing work of the suppliers office for verification. If the installation on test and verification is found in order it will be connected and the statement will be counter reigned by the supplier and forwards to the electrical inspector to Government of Uttar Pradesh.

| Question | Reply | Owners | Remarks of the Electrical Inspector |
|----------|-------|--------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Have you affixed department entry in a conspicuous position a caution notice in Hindi with word 'सावधान' on a sheet it on plate of not less than "12x9" size in red letters on white back ground. [Rule 35 (a)] Yes/No
- In a suitable iron-cold linked switch or circuit break or request capacity to carry and break and break the current placed in each conductor as a neara possible to but after the point commencement of supply. [Rule 50 (1) (1)] Yes/No
- Have you installed a suitable iron-cold linked switch or a circuit breaker of request in capacity is such a position as to abdicant to the motor other apparatus readily accessible to end easily operate by the person in charge to cut of the supply from the motor or apparatus etc. [Rule 50 (1) a] Yes/No
- Are all conductor completely enclosed in machinically strong metal casing or metallic covering ? [Rule 50 (1) (a)] Yes/No
- Has a clear space or not less than 3 feet in which been provided in front of the switch board. [Rule 51 (1) (c) (1)] Yes/No
- If there are any attachment of bare connection of the pack of the switch board is the space behind the switch board less than 9 inches or more than 30 inches in with [Rule 51 (1)(c) (it)] Yes/No
- Has the frame of your motor metallic parts of all transformers and any other opporuts used for regulating or controlling energy earthed by two separate and distant connection with earth [Rule (61) (2)] Yes/No
- What is the earth resistance of earth connection
 - Licensers earth
 - Consumer Earth
- Have you deposited the prescribed the fee for the inspection by the Electrical Inspector, under the head. 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क

102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क

T.C. NO..... Date.....

Signature